

**Наличие предписаний/представлений/предостережений/особых мнений надзорных органов
за 2021-2022 год**

№ п/п	Наименование образовательной организации	Адрес структурного подразделения	Наличие предписаний/представлений/предостережений/особых мнений надзорных органов	Дата выдачи документа	Наименование нарушения	Статус исполнения предписания/представления/предостережения/особых мнений надзорных органов	Невыполненные мероприятия по состоянию на 26.09.2022	Планируемый срок устранения нарушений
Прокуратура г. Тулы и Тульской области								
1	МБОУ ЦО № 35	г. Тула, ул. Кирова, д.186	Представление № 7-02-2022	30.05.2022		Не выполнено	Объект не оборудован ограждением (высотой не менее 2 м), не оснащен охранной сигнализацией с выводом на пост охраны помещений, в которых осуществляется обработка персональных данных и информация ограниченного доступа, охранной сигнализацией с выводом на пост	По мере финансирования (готовится проектная сметная документация для устранения имеющихся нарушений)

							охраны уязвимые места здания (оконные проемы первогоэтажа, расположенные над козырьками, двери запасных выходов, выходы на крышу), не оборудовано отдельное помещение для поста охраны	
2	МБОУ ЦО № 35	г. Тула, ул. Немцова, д.3	Представление № 7-02-2022	30.05.2022			Объект не оснащен охранной сигнализацией, системой наружного освещения, охранной сигнализацией уязвимых мест, ручным металлодетектором, не охраняется сотрудниками ЧОП.	По мере финансирования (готовится проектная сметная документация, имеются коммерческие предложения для устранения имеющихся нарушений)
3	МБОУ ЦО № 35	г. Тула, ул. Кутузова, д.19-а	Представление № 7-02-2022	30.05.2022			Объект не оснащен охранной сигнализацией, охранной сигнализацией уязвимых мест, ручным металлодетек	По мере финансирования (готовится проектная сметная документация, имеются коммерческие

							тором, не охраняется сотрудниками ЧОП, не оборудован отдельное помещение для поста охраны	предложения для устранения имеющихся нарушений)
Управление Роспотребнадзора по Тульской области								
1	МБОУ ЦО № 35	г. Тула, улица Кутузова, дом 19-а;	Имеется	Предписание от 16.05.2018 г. № 55/20 об устранении выявленных нарушений	Установить три прогулочные веранды;	Установлено две прогулочные веранды;	Не установлена одна прогулочная веранда	В наличии локальный сметный расчет на обустройство двух прогулочных веранд. Запланировано в 2023 провести повторную процедуру закупки по двум фактическим адресам дошкольных отделений 3 (трех) прогулочных веранд.
	МБОУ ЦО № 35	г. Тула, улица Немцова, дом 3	Имеется	Предписание от 16.05.2018 г. № 55/20 об устранении выявленных нарушений	Установить две прогулочные веранды;		Не выполнено	

ГУ МЧС России по Тульской области								
1	МБОУ ЦО № 35	г.Тула, ул. Кутузова, д.19- а	Имеется	Акт внеплановой проверки № 9 от 02.03.2022	Невыполнение в установленный срок п.2 и п.5 Предписания № 6/1/1-5 от 12.02.2021 года	Не выполнено	- Не обеспечено наличие вторых эвакуационн ых выходов из двух групп на втором этаже; - не обеспечена требуемая ширина эвакуационн ых выходов в свету	Для выполнения первой части предписания необходимо первоначальн о необходима ПЗД (стоимость 400 тыс. рублей), по второй части имеются локальные сметные расчеты
2		г.Тула, ул. Кирова, д. 186	Имеется	Представлени е № 38 от 27.05.2022			Руководитель организации не обучен ПТМ (истек срок действия пройденного обучения)	10.2022